惠安县文化体育和旅游局

惠文旅〔2020〕41号

关于莲城卫城保养维护工程设计方案的批复

惠安县净峰镇城前村民委员会:

你单位呈报的《莲城卫城保养维护方案工程设计方案》(厦门市惠和园林古建设计有限公司编制)收悉。经审查，现批复如下:

我局原则同意所报方案，同时请你单位组织勘察设计单位修改完善设计方案:

一、工程性质应为保护修缮工程，并进一步明确工程内容;

二、应进一步勘察南城门结构现状，提出针对性修缮或加固措施;

三、应进一步明确城垛修复依据及修缮做法;

四、为确保文物完整性，建议将南城门西侧缺口纳入设计内容，待条件成熟后再行施工;

五、工程概算应与工程内容相符，并进一步细化。

请你单位加强对工程的监督管理，确保质量和文物安全。竣工后，依法报我局验收。

惠安县文化体育和旅游局

2020 年 4 月 23 日

(联系人：郭晓兵　联系电话：18859595525)

抄送：净峰镇人民政府

惠安县文化体育和旅游局　　2020 年 4 月 23 日印发